



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Ленинградской области**  
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51  
тел. 640-05-65 [www.47.mchs.gov.ru](http://www.47.mchs.gov.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51 тел. 640-05-90

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района**  
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 2 тел. 8 (81370) 20-444

**Предписание № 117/1/1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта»  
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР Главного управления  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа)

МЧС России по Ленинградской области от 10 марта 2021 года № 117.

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 10 часов 30 минут по 12 часов 30 минут 24.03.2021; с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут 26.03.2021; с 09 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 30.03.2021 Андреевой Валентиной Анатольевной – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области проведена внеплановая, выездная проверка по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Трамплинная, д. 5.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с: Директором СПб ГБУ СШОР «ШВСМ по ЗВС» Мироном Сергеем Николаевичем; Главным инженером СПб ГБУ СШОР «ШВСМ по ЗВС» Трофимовым Николаем Валентиновичем;  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
|-------|---|---|--|--|

| 1  | 2   | 3  | 4          | 5 |
|--|---|--|------------|---|
| Здание гостиницы                           |   |  |            |   |
| 1.   | Здание гостиницы не обеспечено необходимым расходом воды на наружное пожаротушение.       | п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». | 01.03.2022 |   |
| Гаражные боксы                             |   |  |            |   |
| 2.   | Здание гаражных боксов не обеспечено необходимым расходом воды на наружное пожаротушение. | п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». | 01.03.2022 |   |
| Административное здание (Судейский корпус) |   |  |            |   |
| 3.   | Здание не обеспечено необходимым расходом воды на наружное пожаротушение.                 | п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». | 01.03.2022 |   |

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.



Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения НДиПР отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы  
Всеволожского района Управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Ленинградской области  
Андреева Валентина Анатольевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«30» марта 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Мирош Сергей  
Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении  
проверки)

(подпись)

«30» марта 2021 г.